



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации лаборатории

Регистрационный № 52/21 от "28" декабря 2021 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная, с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория

**ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ",**

ИНН 1831033455

(полное наименование организации)

426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица 5-я Подлесная, д. 40А

(юридический адрес предприятия, телефон, факс)

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением

до и выше 1000 В,

(до (и выше) 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 В.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
4. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
5. Измерение нагрузки во вторичных цепях трансформаторов напряжения.
6. Контроль качества электроэнергии в системах электроснабжения напряжением до 220 кВ по следующим показателям:

- отрицательное и положительное отклонение напряжения;
- отклонение частоты;
- кратковременная и длительная доза фликера;
- коэффициент гармонических составляющих до 40-ого порядка;
- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения до 40-ого порядка;
- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и по обратной последовательности;
- длительность провала (прерывания) напряжения;
- длительность временного перенапряжения;
- импульсное напряжение;
- коэффициент временного перенапряжения;
- одиночные быстрые изменения напряжения.

Свидетельство выдано на основании Акта комиссии № 52/21 от "28" декабря 2021 г.,
назначенной приказом руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Срок действия Свидетельства установлен до "28" декабря 2024 года.

Заместитель руководителя



В.В. Логинов

М.П.